

2021年06月16日

耐力壁の大臣認定取得に関するお知らせ

日頃より住宅構造研究所をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

弊社が販売する下記大臣認定品におきまして、国土交通大臣認定を受けた仕様と一部異なる仕様で出荷していたことが判明いたしました。そのため、当該仕様について、本日、新たに国土交通大臣認定を取得しましたのでお知らせいたします。

なお、当該耐力壁につきましては、旧認定番号の製品と同値の壁倍率を確保していることを確認しておりますので、引き続き安心してご使用いただけます。

弊社では今後ともお客様に安心して製品をお使いいただけるよう、より一層の品質管理体制の強化に努めて参ります。お客様ならびに関係者の皆様には多大なご迷惑とご心配をおかけすることとなり、深くお詫び申し上げます。

【対象製品】

- ① 構造方法等の名称： 機械構造用角形鋼管と一般構造用圧延鋼材を溶接した鋼製筋かい B-Vv (Low) / 鋼製部材 B-Vd / 公称径 ϕ 6.0mm 公称長さ 75mm 六角ビス / 壁長さ 900mm 以上 1000mm 以下 / 鋼製筋かい部品相互の接合：M12 六角ボルト / 木造軸組工法耐力壁

旧認定番号： FRM-0437、FRM-0437-1

新認定番号： FRM-0437-2(誤記校正)、FRM-0701(仕様不適合解消)

- ② 構造方法等の名称： 機械構造用角形鋼管と一般構造用圧延鋼材を溶接した鋼製筋かい B-Vv (High) / 鋼製部材 B-Vd / 公称径 ϕ 6.0mm 公称長さ 75mm 六角ビス / 壁長さ 900mm 以上 1000mm 以下 / 鋼製筋かい部品相互の接合：M12 六角ボルト / 木造軸組工法耐力壁

旧認定番号： FRM-0438、FRM-0438-1

新認定番号： FRM-0438-2(誤記校正)、FRM-0702(仕様不適合解消)

【対象期間】

2013年12月～2019年8月 出荷分

【お問い合わせ窓口】

株式会社住宅構造研究所 お客様相談窓口

電話番号：048-999-1555

受付時間：9時～18時（土日祝日および夏季、年末年始休業を除く）

メールアドレス toiawase@homelabo.co.jp